

**GMINA ŁĄBUNIE**  
ul. Zamojska 50, 22-437 Łabunie  
NIP 922-29-43-356  
REGON 950368517

Projekt pn. „Energia słoneczna na terenie Gminy Łabunie”  
współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego  
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Łabunie, dnia 09 lipca 2021 roku

Znak postępowania: **ZP.271.4.2021**

**- do wszystkich Wykonawców -**

**dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na terenie Gminy Łabunie”.**

- A. Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) – dalej „ustawa Pzp”, **Zamawiający: Gmina Łabunie, 22-437 Łabunie, ul. Zamojska 50, przekazuje treść zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

**Pytanie z dnia 05.07.2021 r.**

Zgodnie z treścią dokumentacji przetargowej jaki niżej:

*Należy zastosować elastyczne orurowanie ze stali nierdzewnej o średnicy zalecanej przez producenta kolektorów słonecznych z wykorzystaniem złączy systemowych. Przewody obiegu glikolowego izolować otuliną kauczukowa o grubości min. 13 mm z materiału o niskim współczynniku dyfuzji pary wodnej, zamknięto-komórkowej strukturze, odporności na promieniowanie UV i odporności temperaturowej ciągłej z zachowaniem parametrów w zakresie co najmniej od -50°C do +150°C*

Prosimy o potwierdzenie możliwości zastosowania innej izolacji przewodów obiegu grzewczego o grubości 13 mm oraz o przewodności cieplnej i innych parametrach nie gorszych niż w przypadku izolacji wykonanej z kauczuku.

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiająco szczegółowo opisał parametry przewodów solarnych w Załączniku Nr 1.2 do SWZ „Projekty techniczne instalacji kolektorów słonecznych (część 2 zamówienia) pkt 2.7. i oczekuje dostawy przewodów zgodnych z tymi zapisami.

- B. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
- C. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż treść SWZ pozostaje bez zmian.

**WOJT**  
*Mariusz Kukielka*  
**mgr Mariusz Kukielka**

.....  
(podpis kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej)